

 öffentlich  nicht öffentlich

## Informationsvorlage

**Betrifft:**

Dynamische Fahrgastinformation im Bereich des S-Bahnhofes Hellerhof - 2.  
Informationsvorlage zum Beschluss BV10/096/2025 vom 27.05.2025 -

**Amt / Institut:**

Bezirksverwaltungsstelle 10

**Beratungsfolge:**

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsqualität
Bezirksvertretung 10	02.09.2025	Kenntnisnahme

**In der Sitzung am 24.06.2025 wurde folgende Nachfrage zu der Informationsvorlage BV10/134/2025 gestellt:**

Hinsichtlich der Aussage, dass die Betonkonstruktion als Wasserauffangbecken fungiert, wird um Auskunft gebeten, wie dieses funktioniert und wo es liegt.

**Hierzu teilt das Amt für Verkehrsmanagement Folgendes mit:**

Die Aussage, dass die Betonkonstruktion als „Wasserauffangbecken“ fungiert, ist in dieser Form nicht ganz korrekt und wird hiermit klargestellt:

Tatsächlich handelt es sich bei der vorhandenen baulichen Struktur um eine sogenannte Grundwasserwanne/Trogbauwerk. Diese dient der Abschottung gegen drückendes Grundwasser, da sich im Bereich des Hellerhofwegs eine Unterführung befindet. Ziel dieser Konstruktion ist es, das Eindringen von Grundwasser in die tieferliegenden Bauwerksbereiche zu verhindern. Im Ergebnis führt diese spezielle bauliche Situation jedoch ebenfalls dazu, dass konventionelle Fundamente für die DyFa-Anzeiger nicht ohne Weiteres hergestellt werden können.