

Frage 1:

Welche Ursachen hatten die Trinkwasserrohrbrüche?

Antwort zur Frage 1:

Die Ursachen werden aktuell untersucht. Diese Untersuchung wird aufgrund der Komplexität des Trinkwassernetzes einige Zeit in Anspruch nehmen. Es ist zu vermuten, dass der Wasserrohrbruch auf der Kleinstraße in Folge von Druckschwankungen durch den Rohrbruch auf der Torbruchstraße entstanden ist.

Frage 2:

Ist der Zustand der Trinkwasserrohre im Stadtbezirk 9 so marode, dass weitere Vorfälle dieser Art zu erwarten sind?

Antwort zur Frage 2:

Die Netzgesellschaft Düsseldorf mbH ermittelt den Zustand ihrer Leitungen regelmäßig durch Materialbeprobungen, Inspektionen und die Bewertung technischer Nutzungsdauern. Über die Zustandsermittlung und Bewertung soll ein möglichst umfassendes Bild über die Leitungsanlagen erzeugt werden, um im Rahmen einer vorbeugenden Instandhaltungsstrategie störungsgefährdete Materialien rechtzeitig zu erneuern. Zeitgleich wird versucht ein Betriebsmittel möglichst lange zu nutzen um die, durch Einwohner:innen von Düsseldorf zu tragenden Kosten sowie die mit Baustellen immer verbundenen Verkehrseinschränkungen möglichst gering zu halten. Die Alterung von Netzmaterialien ist von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, wie bspw. der Verkehrsbelastung, dem Milieu des umgebenden Erdreichs, der Auslastung des Betriebsmittels und weiterem abhängig. Dadurch kann ein Betriebsmittel bereits vor Ablauf der erwarteten technischen Nutzungsdauer einen Schaden aufweisen. Schäden können also nie völlig ausgeschlossen werden, im Allgemeinen ist der Zustand des Wassernetzes aus Sicht der Netzgesellschaft jedoch gut.

Frage 2:

Gibt es konkrete Planungen, für die Sanierung des Trinkwassernetzes im Stadtbezirk 9?

Antwort zur Frage 2:

Die NGD plant in den kommenden 5 Jahren ca. 350 Mio € in die Leitungsinfrastruktur von Düsseldorf zu investieren. Davon ca. 110 Mio € in die Wasserleitungsinfrastruktur. Bei der konkreten Maßnahmenplanung werden aktuelle Entwicklungen von Straßensperrungen, Mitverlegungsmöglichkeiten und andere Rahmenbedingungen berücksichtigt. Aktuell laufende Maßnahmen können jederzeit über die Baustellenkarte der NGD eingesehen werden ([Baustellenkarte](#) | [Netzgesellschaft](#))

[Düsseldorf](#)). Für die kommenden zwei Jahre sind verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen im Stadtbezirk 9 vorgesehen, die sich derzeit in der Detailplanung befinden. Über diese Maßnahmen wird die NGD die betroffenen Anwohner, die Verwaltung und die Politik wie beschrieben rechtzeitig informieren.