

**Beantwortung zur Vorlage BV10/047/2026
Bezirksvertretung 10**

Anfrage der Fraktion BÜ90/DIE GRÜNEN vom 24.03.2026

Neue Pflanzbeete vor den Häusern Dresdener Straße 50 bis 58

Anfrage:

Die Verwaltung wird gebeten mitzuteilen, welche Planungen für das dritte Pflanzbeet vor den Häusern Dresdener Straße 50 bis 58 existieren.

Hierzu teilt der Stadtentwässerungsbetrieb Folgendes mit:

Eine am 01. April 2026 nochmals durchgeführte Prüfung der Zugänglichkeit der Kanalschächte mit einem Kanalreinigungsfahrzeug hat ergeben, dass die drei Zugangsschächte mit ausgefahrener Saug- und Spülhaspel nicht mehr für eine ordnungsgemäße Kanalunterhaltung (insbesondere Kanalreinigung) erreichbar sind.

Die betroffenen drei Schächte stellen zentrale Verzweigungspunkte der Kanalisation dar, die dauerhaft für die Kanalnetzunterhaltung erreichbar sein müssen. Die Dresdener Straße weist bereits eine sehr enge Wegführung auf; die Fläche des zusätzlich angelegten Dreiecksgrünfläche wird insbesondere auch für notwendige Rangier- und Arbeitsvorgänge benötigt.

Die in der Anfrage der Fraktion BÜ90/DIE GRÜNEN getroffenen Aussage, dass der Saugschlauch des Kanalreinigungsfahrzeugs ausreichend lang ist, wird von der Fachabteilung „Kanalbetrieb“ des Stadtentwässerungsbetriebes nicht bestätigt, stammt nicht von Mitarbeitenden des Kanalbetriebes und entspricht nicht den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort.

Bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Maßnahme (Anlegung drittes Pflanzbeet) hatte der Kanalbetrieb hier interveniert.

Aus Sicht des Stadtentwässerungsbetriebs Düsseldorf ist ein Rückbau der betroffenen Fläche aus den o. g. Gründen unbedingt erforderlich. Diese Fläche muss mindestens überfahrbar sein.